



Raffaele LATROFA
CAPOGRUPPO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Possibile pericolo per gli alunni della scuola Gereschi

Il sottoscritto Capogruppo Raffaele Latrofa

PRESO ATTO

Che esiste un impianto antincendio la cui centrale è posta nel giardino della scuola Gereschi

VISTO

- Che nella centrale stessa piove, come certificato dalle foto allegate
- Che risultavano all'esito del sopralluogo sulla posizione "0", ovvero presumibilmente spente, le pompe di spinta dell'impianto antincendio
- Che i coperchi delle cisterne interrato sono completamente ammalorati e pericolosamente dissestati, tanto da essere "protetti" con una transennatura
- Che la transennatura risulta essa stessa pericolosa a causa di tondini di ferro arrugginiti sporgenti ad altezza bambino.

CHIEDE ALL'ASSESSORE COMPETENTE

Se è a conoscenza di motivi particolari per lo spegnimento il giorno del sopralluogo delle pompe antincendio e se, a seguito della eventuale messa fuori servizio dell'impianto, si siano compiuti tutti gli adempimenti di sicurezza che il caso richiederebbe. Comunque di provvedere immediatamente a rimuovere gli eventuali residui pericoli.

Nelle foto qua sotto è illustrata la situazione di pericolo.

Pisa, 16 marzo 2017

Il Consigliere Comunale

Raffaele LATROFA

